

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KONINIE

www.gov.pl/web/psse-konin
psse.konin@pis.gov.pl
sekretariat@psse-konin.pl
/PSSE-Konin/skrytka
higiena.komunalna@psse-konin.pl

ul. Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON.HK.9020.1.13.2022

Konin, dnia 13 stycznia 2022 r.

Ocena roczna jakości wody w pływalni znajdującej się przy Hotelu Mikorzyn w Mikorzynie 1C

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (Dz. U. z 2021 r. poz. 159) oraz zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie uwzględniając ochronę zdrowia publicznego dokonał zbiorowej oceny jakości wody w pływalni za okres **od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r.**

Oceny dokonano na podstawie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 cytowanego na wstępie rozporządzenia.
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

Obiekt zlokalizowany w budynku hotelu Mikorzyn w części poniżej poziomu terenu, przeznaczony jest dla gości hotelowych oraz dla osób z zewnątrz. Wejście na pływalnię prowadzi przez recepcję hotelu, zasilany jest wodą z wodociągu publicznego Ślesin. Na terenie obiektu znajduje się jedna niecka basenowa o głębokości 1,5 m w każdym miejscu. System cyrkulacji wody w niecce basenowej jest poziomy. Obieg wody jest w układzie zamkniętym z czynnym przelewem: woda z niecki zasysana skimmerami wpada do pompy obiegowej, następnie poddawana jest koagulacji i prowadzona na filtry. Po filtrach woda jest poddawana:

- podgrzaniu,
- korekcie pH przy pomocy kwasu siarkowego,
- dezynfekcji przy pomocy lamp UV i podchlorynu sodu.

Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach prowadził nadzór wewnętrzny poprzez:

wiepodlega

PODSZCZEPENIA
PRzeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19

